

PRESA D'ATTO DEL COLLAUDQUINDICENNALE DELL'IMPIANTO STRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN VIA MATTINE SNC - TAMOIL

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SUAP

Visti

- la richiesta di collaudo quindicennale dell'impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione marchio "Tamoil" ubicato in via Mattine, in Agropoli, acquisita a mezzo pec in data 17/05/2021 prot. 14277;
- la determina di questo Servizio n. 100 del 17/05/2021 con la quale è stata nominata la commissione di collaudo quindicennale dell'impianto di distribuzione carburanti della società TAMOIL ITALIA SpA sita in via Mattine snc di questo Comune;
- l'autorizzazione prot. 15574 del 27.05.2021, prorogata con prot. 40251 del 28/12/2022, all'esercizio provvisorio dell'impianto di distribuzione carburanti di via Mattine snc in Agropoli rilasciata alla ditta TAMOIL ITALIA SpA;

Dato atto che

- la commissione di collaudo, in data 16.05.2023, ha ritenuto collaudabile l'impianto di cui trattasi, formulando le seguenti prescrizioni: "la società dovrà provvedere ad aggiornare licenza fiscale di esercizio entri 30 giorni dalla data del presente verbale poiché intende rinunciare al deposito di oli lubrificanti in confezioni sigillate da mc. 1. L'amministrazione comunale dovrà rilasciare presa d'atto per la prosecuzione dell'attività da inoltrare a tutti gli enti del presente verbale";
- con nota prot. 19624 del 15.06.2023 il sig. Cervo Giuseppe, nella qualità di esercente il distributore ad insegna "Tamoil", in ottemperanza alle prescrizioni di cui al verbale di collaudo, ha aggiornato la licenza di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane;
- la società Tamoil Italia Spa con nota prot. 23495 del 18.07.2023 ha precisato che la gestione del punto vendita è affidata al sig. Cervo Giuseppe giusta contratto di comodato d'uso agli atti;

Visti

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 7/8/1990 n. 241;
- la Legge Regione Campania n. 7/2020;

lo scrivente, Responsabile del SUAP,

PRENDE ATTO

√ dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al verbale di collaudo del 16.05.2023 da parte della società Tamoil Spa con sede legale in Milano alla via Andrea Costa n. 17, Codice Fiscale partita I.V.A. 00698550159;



- ✓ che la composizione petrolifera attuale dell'impianto carburanti, come dichiarato dalla società nella perizia giurata è la seguente:
 - > Distributori
- n. 2 distributori multi prodotto a 4 pistole con n. 2 pistole per lato di SsPb/Ga;
 - > Accettatori di banconote/carte
- N. 1 terminale pre-pagamento esterno "self- service";
 - > Serbatoi
- N. 1 serbatoio di benzina super senza Pb da 10 mc;
- N. 1 serbatoio di Gasolio da 5 mc;
- N. 1 serbatoio di Gasolio da 10 mc;
 - > Lubrificanti in confezioni sigillate:
- 1,0 mc di olio lubrificante

Il presente atto è inviato:

- Alla società TAMOIL Italia Spa
- Alla Regione Campania, Ufficio Carburanti;
- All'Agenzia delle Dogane di Salerno;
- Al Comando Provinciale VV.FF. di Salerno;

Copia del presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio *online* e sul sito istituzionale del Comune di Agropoli nella Sezione amministrazione trasparente.

Agropoli lì 02.08.2023

Il funzionario responsabile Arch Gartand Cempitura